

## Modell: SUPREME plus S

Artikelnummer: 79-130660-021

Bestimmungsgemäße Verwendung: Druckgasflaschen - Innenlagerung



<b>Produktgruppe:</b>	Sicherheitschrank
<b>Feuerwiderstandsfähigkeit (FWF):</b>	Typ G90
<b>Katalogseite:</b>	276
<b>Türen öffnen lassen sich mit minimalem Kraftaufwand öffnen, Ausführung:</b>	Flügeltür
<b>Türöffnungstechnik:</b>	klassisch
<b>Türanschlag:</b>	rechts
<b>Zugangssicherung mit Zylinderschloss:</b>	✓
<b>Erweitertes Lüftungskonzept - Belüftung in jeder Schrankebene:</b>	✓
<b>Außenbreite [mm]:</b>	595
<b>Außentiefe [mm]:</b>	610

<b>Außenhöhe [mm]:</b>	1415
<b>Stellfüße zum Niveauegleich:</b>	✓
<b>Material Außenkorpus:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>Bruttogewicht [kg]:</b>	260
<b>Innenbreite [mm]:</b>	430
<b>Innentiefe [mm]:</b>	388
<b>Innenhöhe [mm]:</b>	1172
<b>Material Innenkorpus:</b>	Dekorplatten
<b>Erdungsanschluss nach TRGS 727 vorhanden:</b>	1
<b>Anzahl der Erdungsanschlüsse:</b>	2
<b>Abluftanschluss vorhanden:</b>	NW 75/110
<b>Material der Stellflächen:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>Markierte Bohrflächen für Gas- und Elektroleitungen:</b>	✓
<b>Anzahl waagerechte Montageschienen für die Aufnahme von Gasarmaturen:</b>	2
<b>Anzahl Flaschenhalter:</b>	1
<b>Anzahl Haltegurte:</b>	2
<b>Anschluss für Spülgasleitung:</b>	✓
<b>inklusive robuster Einrollklappe:</b>	✓
<b>Prüfsiegel von TÜV:</b>	GS-Zeichen
<b>Baumusterprüfung durch Materialprüfanstalt (MPA) nach:</b>	DIN EN 14470-2
<b>TÜV-geprüft nach:</b>	DIN EN 14470-2, EK5/AK4 09-10

<b>weitere Prüfung durch TÜV (1):</b>	DIN EN 14727
<b>weitere Prüfung durch TÜV (2):</b>	TRGS 510 Kap. 10
<b>Mehrwert Prüfsiegel von TÜV:</b>	High-Quality
<b>Konformitätsbescheinigung:</b>	CE